

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: **„Adaptacja pomieszczeń w budynku Gimnazjum na Środowiskowy Dom Samopomocowy”**. Numer sprawy: RIPiOŚ.271.07.2016.MA.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ w brzmieniu:

„Prosimy o podanie sposobu otwierania i składania ścianki przesuwnej oraz warunku dźwiękoszczelności min 50dB.

Zamawiający udziela nastp. odpowiedzi:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu otwierania i składania ścianki przesuwnej zostały opisane w punkcie 3.3.1.dokumentacji projektowej.

Składanie/parking jednostronne/symetryczne/harmonijkowe. Dźwiękoszczelność - Rw, P do 50 dB zgodnie z ISO 140/3.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ
mgr Ryszard Szybajło

Do wiadomości: Wszyscy uczestnicy